




MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacky

Ing. Štefan Hronček

Váš list číslo / zo dňa
07.05.2026

Naše číslo
USR/29415/2026

Vybavuje / 
Ing. Marek Gašpar

Malacky
27.05.2026

VEC Odpoveď na podnety zo dňa 07.05.2026

1. Prístavba MŠ Štúrova, pri výdatných dažďoch preteká voda z vysunutej strechy vchodu priamo na chodní,
2. Doplnenie osvetlenia na ul. Štúrova medzi MŠ a ZŠ

Vám oznamujeme nasledovné :

Vo veci vysunutej strechy nad vchodom do MŠ :
Vysunutá strecha nad vchodom bola navrhnutá architektom tak ,aby koncepčne bola v súlade s celkovým vizuálom navrhnutej budovy materskej školy. Bola navrhnutá ako železobetónový prvok, ktorého koncept okrem iného vylučoval použitie klampiarenských výrobkov aj vzhľadom na geometriu prestrešenia. Návrh bral do úvahy aj riziko pretekania pri privalových dažďoch. Keďže privalové dažde sú ojedinelá a sezónna záležitosť riziko pretekania je minimálne a občasné.

Mesto bude aj naďalej sledovať stav a v prípade, že by v budúcnosti vznikla situácia, ktorá by ohrozovala bezpečnosť a zdravie občanov pristúpi k zmene konceptu odvodnenia strechy nad vchodom do MŠ.

Vo veci doplnenie osvetlenia pri MŠ Štúrova :
Na mieste bola vykonaná obhliadka, ktorej záverom pozitívne zistenie zhotovenia svetelného bodu VO v mieste kde bola v minulosti lampa pri chodníku medzi MŠ a ZŠ na Štúrovej ulici. V súčasnosti sa zhotovuje cenová ponuka a po odsúhlasení sa môže pristúpiť k realizácii.

S pozdravom

Ing. Milan Ondrovič, PhD.
zástupca primátora

Telefón
034/796 61 00

Fax
034/796 61 51, 52

Bankové spojenie
3200105003/5600

IČO
00304913

E-mail
msu@malacky.sk

Internet
www.malacky.sk

DIČ
2021049393